



Produktsertifikat

Nr. 3106

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Grohe BauEdge, BauLoop, StartEdge og StartLoop servantbatterier med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i
NS-EN 817

Tungmetallutlekking og merking etter NKB Produktregler 4
Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Grohe AG

Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer, Tyskland

Produsent:

Grohe AG

DE-58675 Hemer

og andre Grohe produksjonssteder som angitt i evalueringsrapport

Utstedt: 15.12.2014

Revidert: 22.10.2015

Gyldig frem til: 01.01.2020

Produsenten har kontrollavtale med KIWA

Monica N. Malmedal

.....
Monica N. Malmedal
Sertifiseringsleder